

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 37»
(МБОУ «СШ № 37»)**

*полка Нормандия –Неман ул. д.80 г.Иваново 153024
тел/факс.8(4932)37-32-82 e-mail: school37@ivedu.ru*

от 25.02.2025 г. № 49
на № ИВ-135-4-50 от 17.02.2025 г.

Заместителю начальника управления- начальник
отдела нормативно-технического управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Ивановской области
В.В. Серову
директора
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 37»
О.Ю. Зеленина

**Ответ на запрос пояснений от 17.02.2025 № ИВ-135-4-50
Главного управления МЧС России по Ивановской области,
полученный 18.02.2025 года**

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37» по сути запроса от 17.02.2025 года № ИВ-135-4-50 по поводу ложного срабатывания поясняет следующее:

1. Между МБОУ «СШ №37» и ООО «Акцент-СБ» 16 января 2025 года заключен контракт №108/ТО/25 «На оказание услуг по техническому обслуживанию системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и принятию дополнительных мер по поддержанию функционирования системы АПС и СОУЭ для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно заключенному контракту (Приложение №2) Исполнитель контракта производит следующие виды работ:

- техническое обслуживание системы пожарной безопасности зданий и сооружений и принятие дополнительных мер по поддержанию функционирования систем АПС и СОУЭ, ТСО с периодичность 1 раз в месяц;
- техническое обслуживание повысительной насосной станции пожарного водопровода с периодичность 1 раз в месяц;
- техническое обслуживание аварийного освещения с периодичностью 1 раз в месяц;
- техническое обслуживание распашных ворот с периодичность 1 раз в месяц.

2. Согласно журналу эксплуатации систем пожарной защиты раздел X «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации», 27.01.2025 года проводилось плановое обслуживание АПС. Система признана работоспособной. Так же было проведено необходимое техническое обслуживание элементов системы.

Согласно разделу XI «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СОУЭ 27.01.2025 года проводилось плановое техническое обслуживание элементов системы СОУЭ. Система признана работоспособной.

3. Согласно журналу регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной безопасности ООО «Акцент-СБ» 27.01.2025 года проведена проверка элементов АПС И СОУЭ. Техническое обслуживание элементов системы проведено согласно регламенту. Система признана исправной. Произведена замена АКБ в БС «Парус-4».

4. Регламенты на обслуживание и график технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании МБОУ «СШ №37» являются неотъемлемой частью муниципального контракта №108/ТИ/25 от 16.01.2025 года:

- Приложение №1 «Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и принятию дополнительных мер по поддержанию функционирования системы АПС и СОУЭ»;
- Приложение №2 «График оказания услуг Контракта на оказанию услуг по

техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечении пожарной безопасности зданий и сооружений на объекте по адресу: МБОУ «СШ №37», г. Иваново, ул. Полка Нормандия Неман. д.80»;

- обязательной и неотъемлемой частью контракта №108/ТО/25 являются регламенты по техническому обслуживанию выездных ворот, обслуживанию и принятию дополнительных мер по поддержанию функционирования СОУЭ при пожаре, обслуживанию системы противопожарной защиты и принятию дополнительных мер по поддержанию функционирования систем АПС.

5. К данному ответу, в приложении, предоставлены все необходимые сканы документов (контракт «На оказание услуг по техническому обслуживанию системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и принятию дополнительных мер по поддержанию функционирования системы АПС и СОУЭ для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приложения №1 и №2 к контракту, регламентов обслуживания систем пожарной сигнализации), а также журнала регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной безопасности и журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (Раздел X и Раздел XI).

Директор МБОУ «СШ №37»



О.Ю. Зеленин