



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России  
по Ивановской области)

ул. Диановых, 8а, г. Иваново, 153009  
тел. 29-9160 (код 4932)  
«телефон доверия»: 29-99-99  
e-mail: und 37@37.mchs.gov.ru

17.02.2025 № ИВ-135-4-50

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

МБОУ «Средняя школа № 37»

school37@ivedu.ru



### Запрос пояснений

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области (далее - Управление) ежемесячно проводится сверка с пожарно - спасательными подразделениями Ивановского гарнизона на предмет трех и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней систем противопожарной защиты на объектах, на которых могут одновременно находиться пятьдесят и более человек. По итогам сверок, проведенных в период с 01 января 2025 года по 31 января 2025 года, выявился факт трех и более ложных срабатываний систем противопожарной защиты на объекте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37» (далее - МБОУ «СШ № 37»), расположенном по адресу: город Иваново, улица Нормандия - Неман, дом 80.

На основании статьи 58 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзора) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Управление уведомляет Вас о том, что проводится оценка достоверности поступивших сведений об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В рамках оценки достоверности поступивших сведений о соответствии объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушений обязательных требований или отклонения объекта контроля от таких параметров у контролируемого лица, могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации.

В связи с чем, просим Вас предоставить в наш адрес пояснения о причинах ложных срабатываний системы пожарной сигнализации в здании МБОУ «СШ № 37» с предоставлением копий следующих документов:

копии разделов журнала эксплуатации противопожарной защиты, относящихся к системе пожарной сигнализации в здании МБОУ «СШ № 37»;

копии регламента и графика технического обслуживания систем пожарной сигнализации в здании МБОУ «СШ № 37»;

договор на техническое обслуживание системы пожарной защиты (систем пожарной сигнализации) в здании МБОУ «СШ № 37».

В связи со сжатыми сроками рассмотрения информации прошу Вас представить пояснения с копиями документов не позднее 28 февраля 2025 года по электронной почте: d.ryzhov@37.mchs.gov.ru.

Заместитель начальника управления -  
начальник отдела нормативно-технического  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Ивановской области

В.В. Серов

